Прокуратурой Большесолдатского района во исполнение поручения прокуратуры области от 22.03.2019 №7-15-2019 «О принятии мер по реализации приказа Генеральной прокуратуры РФ от 14.03.2019 №192», в рамках надзора за исполнением законодательства при реализации национального проекта «Образование», утвержденного указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», проведена проверка соблюдения в МКОУ «Борщенская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательном учреждении по адресу: Курская область Большесолдатский район с. Борщень ул. Школьная д.1, в ходе проведения которой выявлены нарушения требований законодательства в указанной сфере.

Установлено, что требования законодательства РФ о комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся образовательным учреждением надлежащим образом не исполнены.

Так, в ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что в нарушение требований ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 3 п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», п. 6.48 Свода правил 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», утвержденного Приказом Минрегиона от 29.12.2011 № 635 /10, п. 22 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235, здание МКОУ «Борщенская СОШ» Большесолдатского района Курской области, расположенное по адресу: Курская область Большесолдатский район с. Борщень ул. Школьная д.1, не оснащено системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, не обеспечена физическая защита обучающихся.

Аналогичные нарушения установлены в 13 образовательных учреждениях района и 2 дошкольных образовательных учреждениях, в связи с чем, прокурором района 29.05.2019 в Большесолдатский районный суд направлено 14 административных исковых заявлений об обязании МКОУ оборудовать здание системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, а администрацию района профинансировать указанные мероприятия.